## OZNACZENIA :

docieplenie ściany murowanej
metodą "lekka-mokra" wełną
mineralną
gr. 12-15 cm

docieplenie ścian zewnętrznych lukarny o konstrukcji drewnianej, poprzez jej pogrubienie łatami od środka (po wcześniejszym zdjęciu warstw poszycia od środka)z wypełnieniem całej ściany płytami z wełny mineralnej kamiennej półtwardej np Superrock – o łącznej grubości 15 – 20 cm (dostęp od środka).
Ścianę po ociepleniu obić od środka paroizolacją i płytą GKF na stelażu metalowym

pokój

docieplenie ścian wewnętrznych, drewnianych poddasza : Ściany do doocieplenia od strony zimnej strychu wełną mineralną kobaltową gr 10, mocowaną za pomocą kołków z talerzykami, wykończoną tynkiem organicznym na siatce . Alternatywnie: możliwe zdjęcie obicia z desek od strony poddasza nieużytkowego, usuniecie trocin ze ścian, pogrubienie słupków ściennych poprzez nabicie na słupki łat do grubości łącznej = ~15 cm, położenie membrany izolacyjnej od strony pozostawionego deskowania , wypełnienie ściany wełną mineralną w płytach superrock o łącznej grubości 12 cm , przymocowanie wełny kołkami kotwiącymi lub rusztem z drutu z zachowaniem 2-3 cm pustki powietrza, przybicie wiatroizolacji i ponowne przybicie do łat od zdjętych desek

## OZNACZENIA :

projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz wraz z glifami, płytami klimatycznymi np. "Renovario" gr. 2,5cm

projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz, płytami klimatycznymi np. "Renovario" gr. 2 x 2,5cm - łącznie 5cm

projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz płytami klimatycznymi, nadproża oraz/lub ściany pod parapetem gr. płyty 2,5cm

projektowane ocieplenie ściany od wewnątrz płytami klimatycznymi, nadproża oraz/lub ściany pod parapetem gr. płyty 5,0 cm

49,2 wymiary wewnętrzne w/g rysunku archiwalnego

## UWAGI :

**Opis warstw i technik docieplenowych stropodachów, dachów skośnych oraz stropów międzykondygnacyjnych w/g rysunków przekrojów "A-A" i "B-B"**

Prace docieplenowe i remontowe wykonać w/g opisu technicznego i opracowania : "Ekspertyza mykologiczna"

Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiar w naturze.

Przed przystąpieniem do prac dokonać miejscowych odkrywek przegród poziomych i pionowych

**Ocieplenie ścian wewnętrznych wykonać do wysokości o 5cm niżej od najniższego elementu sztukaterii pod fasetą**

**WYMIANA OKIEN W/G ODRĘBNEJ CZĘŚCI PROJEKTU**

odtworzenie balkonu - detal architektoniczny
(wzmocnienie wsporników metalowych poprzez dodatkowe profile wspornikowe wpuszczone w ścianę, podłoga z desek drewnianych, balustrada stylizowana metalowa wys max 110cm max prześwit elementów) dodatkowo jako wspornik potraktować dwie boczne ścianki balustrady)
- szczegóły w/g opisu technicznego,
- formę balustrady uzgodnić z projektantem




### remont posadzki balkonu - tarasu

zakres prac :
wymiana nowych warstw posadzkowych, wykonanie systemowych izolacji przeciwwodnych, uformowanie spadków płyty tarasowej i odpływu liniiowego wzdłuż południowej balustrady - murka ażurowego,
wykonanie - udrożnienie odpływów wody poprzez murki
- w/g opisu technicznego

| | |
|---|---|
| zadanie : | Projekt remontu zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda |
| lokalizacja : | Krzywda ul. Żelechowska 24B |
| projekt arch. - bud. : | mgr inż. arch. Renata Jaszczur - Dębiec upr. proj. arch.-bud. b.o. UAN 422/4158/14/287 upr. kons. L.dz.PSOZ.A-BS/95 |
| elem. opracowania: | tech. arch. Anna Kuć |
| temat rysunku : | RZUT PODDASZA |
| data : | X. 2019r. |
| skala : | 1 : 50 |
| Nr rys.: | 6 |