



# SPOSÓB MONTAŻU RUSZTÓW NAPOWIELTRZAJĄCYCH OŚ KRZYWDA



## Szczegół „A”



### **DYFUZOR MEMBRANOWY TALERZOWY**

materiał: EPDM, stal 1.4301, PE  
wymiary: 9" (230mm)  
powierzchnia membrany: 0,039 m<sup>2</sup>  
zakres przepływu powietrza: 2-8 m<sup>3</sup>/h

### **MOCOWANIE RUSZTÓW**

regulacja umożliwiająca  
poziomowanie, stal 1.4301

**EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.**

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

**EcoTech**  
technologia dla środowiska

<b>Przedmiot rysunku</b> Rusztzy napowietrzające. Sposób montażu.		<b>Obiekt</b> Oczyszczalnia ścieków w m. Krzywdzie	
		<b>Adres</b> Krzywdzie dz. nr 284/3 Gmina Krzywdzie	
<b>Skala</b> -	<b>Branża</b> Sanitarna	<b>Inwestor</b> Gmina Krzywdzie ul. Żelechowska 24B 21-470 Krzywdzie	
<b>Data</b> 30.03.2016	<b>Projektował:</b> Adam Spisak	<b>Uprawnienia</b> POM/0042/POOS/11	<b>Podpis</b>
<b>Nr rysunku</b> <b>S4</b>	<b>Opracował:</b> Magdalena Wysocka		<b>Podpis</b>
	<b>Sprawdził:</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>