



ELEMENT:
POMOST ELEMENT 2
1 szt.

- UWAGI:
1. Stal nierdzewna typu 1.4301
 2. Spoiny pachwinowe normowe:
max. 0.7 cieńszego
min. 0.2 grubszego materiału
 3. Spoiny czołowe na pełen przetop
 4. Śruby, kotwy M16 stal nierdzewna
 5. Wszystkie wymiary sprawdzić przed prefabrykacją elementów
 6. W razie niejasności skontaktować się z projektantem

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83			
Przedmiot rysunku Szczegół pomostów Element 2		Obiekt Oczyszczalnia ścieków w m. Krzywdą	
		Adres Krzywdą dz. nr 284/3 Gmina Krzywdą	
Skala 1:50	Branża Konstrukcyjna	Inwestor Gmina Krzywdą ul. Żelechowska 24B 21-470 Krzywdą	
Data 30.03.2016	Projektował: mgr inż. Piotr Szydłowski	Uprawnienia POM/0334/POOK/12	Podpis
Nr rysunku K-06	Opracował:		Podpis
	Sprawdził: mgr inż. Filip Idziak	Uprawnienia POM/0333/POOK/12	Podpis